



Objet de l'intervention : Recherche de fuite

Commune Lunel

Localisation Gare ASF Lunel

Date de l'intervention 31/05/2013

Période journée

Localisation de la fuite



Conduite Pehd

Diamètre Ø 63 mm

Matériel utilisé :



Corrélateur acoustique



Unité d'écoute au sol et en prise directe

Résultat des investigations

☐ Absence de fuite☐ Fuite sur conduite principale☐ Fuite sur branchement☐ Fuite sur organe☒ Autre :

Fuite sur raccord de conduites

Commentaire :

Fuite sous regard en contre bas de la barrière de péage

Positionnement de la fuite

